

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень (реестр) выявленных опасностей**

**Строительство**

**ИНН \_ адрес УрФО**

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Административный отдел										
1.	Работа в офисе	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Удлинитель	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.	Работа в офисе	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями	Бумажные носители информации	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	B3	T1	H3 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
3.	Работа в офисе	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. <b>Организационные меры:</b> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4.	Работа в офисе	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
5.	Работа в офисе	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	Бумажные носители информации, ПЭВМ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
6.	Уборка помещений	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Попадание инородного тела (занозы) под кожу	Ручная уборка	9	<b>Организационные меры:</b> Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	B2	T2	H4 Низкий	
7.	Уборка помещений	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Отсутствует	Ручная уборка	9	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8.	Уборка помещений	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрооборудование (для уборки)	9	<b>Технические меры:</b> Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	B2	T5	C10 Средний	
9.	Уборка помещений	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Отсутствует	Бытовая химия	9	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
10.	Уборка помещений	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Отсутствует	Бытовая химия	9	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	B2	T3	C6 Средний	
11.	Уборка помещений	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Ручная уборка	9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
12.	Уборка помещений	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Отсутствует	Ручная уборка	9	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
13.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
14.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
15.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Шкаф	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
16.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
17.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Отсутствует	Дверь	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
18.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
19.	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Подсобное помещение	9	<p><b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
20.	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Подсобное помещение	9	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	
21.	Подсобное помещение	Опасность заваливания складирруемых грузами	Отсутствует	Подсобное помещение	9	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры. <b>Организационные меры:</b> Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
22.	Территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Открытая территория	10	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	B2	T2	H4 Низкий	
23.	Территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	10	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
24.	Территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	10	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
25.	Территория	Опасность укуса животным	Отсутствует	Открытая территория	10	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	B2	T3	C6 Средний	
26.	Территория	Опасность укуса насекомого	Отсутствует	Открытая территория	10	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
27.	Территория	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Открытая территория	10	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T3	C6 Средний	
28.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
29.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Технические меры:</b> Используются реагенты, песок. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
30.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
31.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<p><b>Технические меры:</b> Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
32.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<p><b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Строительный отдел										
33.	Кровельные работы	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Кровельные работы	21	<p><b>Организационные меры:</b> Работа выполняется квалифицированным персоналом. Оформление плана производства работ (ППР).</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ от падения с высоты.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
34.	Кровельные работы	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Кровельные работы	21	<p><b>Технические меры:</b> Место производства работ огораживается.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Инструмент хранится в переносных сумках.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
35.	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Лестницы, стремянки	13, 14, 22	<b>Технические меры:</b> Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. <b>Организационные меры:</b> Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	B2	T5	C10 Средний	
36.	Монтаж электрических сетей	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Монтаж электрических сетей	22	<b>Организационные меры:</b> Запрещено выполнять работу неисправным инструментом.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
37.	Монтаж электрических сетей	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Монтаж электрических сетей	22	<p><b>Технические меры:</b>  Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.  Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.  Использование устройств защитного отключения.  Наличие защитного заземления.</p> <p><b>Организационные меры:</b>  Присвоение группы по электробезопасности.</p>	B2	T5	C10 Средний	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
38.	Обработка деревянной заготовки	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Деревянная заготовка	18	Организационные меры: Соблюдения норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
39.	Обработка деревянной заготовки	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Деревянная заготовка	18	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
40.	Обработка металлических заготовки	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Металлическая заготовка	15	<b>Организационные меры:</b> Соблюдения норм переноса тяжестей. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
41.	Обработка металлических заготовки	Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	Порез от металлической стружки	Металлическая заготовка	15	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
42.	Окрасочные работы	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Ручная покраска	13, 14	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	
43.	Окрасочные работы	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Отсутствует	Ручная покраска	13, 14	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T4	C8 Средний	
44.	Окрасочные работы	Опасность воздействия пыли на глаза	Отсутствует	Ручная покраска	13, 14	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
45.	Окрасочные работы	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Отсутствует	Ручная покраска	13, 14	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
46.	Окрасочные работы	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Ручная покраска	13, 14	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
47.	Перемещение грузов автомобильным краном	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Кран автомобильный	20	<p><b>Технические меры:</b> Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных приспособлений.</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ головы.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
48.	Перемещение грузов автомобильным краном	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Кран автомобильный	20	Организационные меры: Работы вблизи линий электропередач проводятся по наряду-допуску.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
49.	Перемещение грузов автомобилем	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Отсутствует	Кран автомобильный	20	<p><b>Технические меры:</b> Перед началом работы транспортное средство фиксируется с помощью ауригеров.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Оформление плана производства работ (ППР).</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
50.	Работа на высоте	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Работы на высоте без применения средств подмащивания	12, 13, 16, 19	<b>Организационные меры:</b> Работа выполняется квалифицированным персоналом. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ от падения с высоты.	B2	T5	C10 Средний	
51.	Работа на высоте	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Работы на высоте без применения средств подмащивания	12, 13, 16, 19	<b>Технические меры:</b> Место производства работ огораживается. <b>Организационные меры:</b> Инструмент хранится в переносных сумках.	B2	T4	C8 Средний	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
52.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	11, 24	<p><b>Технические меры:</b> Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
53.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	11, 24	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
54.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	11, 24	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
55.	Работа слесарным инструментом	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Слесарный инструмент	12, 15, 19	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
56.	Работа слесарным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Слесарный инструмент	12, 15, 19	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	B2	T2	H4 Низкий	
57.	Работа слесарным инструментом	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Отсутствует	Слесарный инструмент	12, 15, 19	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
58.	Работа столярным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Столярный инструмент	18	<b>Организационные меры:</b> Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	
59.	Работа столярным инструментом	Опасность воздействия пыли на глаза	Отсутствует	Столярный инструмент	18	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
60.	Работа столярным инструментом	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Отсутствует	Столярный инструмент	18	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61.	Работа стоя рным инструментом	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Столярный инструмент	18	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
62.	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	21	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение норм переноса тяжестей. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63.	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	21	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	
64.	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	21	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства. <b>Организационные меры:</b> Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
65.	Сварка	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Зачистка поверхности	15	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
66.	Сварка	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Зачистка поверхности	15	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
67.	Сварка	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электросварка	15	<p><b>Технические меры:</b>  Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.  Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p><b>Организационные меры:</b>  Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.  Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p>	B2	T5	C10 Средний	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
68.	Сварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Отсутствует	Газосварка, Электросварка	15	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
69.	Сварка	Опасность ожога роговицы глаза	Отсутствует	Газосварка, Электросварка	15	Прочие меры: Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70.	Сварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Газосварка, Электросварка	15	Технические меры: При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
71.	Сварка	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Отсутствует	Электросварка	15	<p><b>Прочие меры:</b></p> <p>Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.</p> <p>Использование специальной одежды.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
72.	Строповка	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Строповка	17	<p><b>Организационные меры:</b></p> <p>Неисправные приспособления и стропы выводятся из эксплуатации. Работа выполняется квалифицированным персоналом. В местах производства работ установлены плакаты со схемами строповки. Подъемные средства и грузозахватные приспособления снабжены табличками с указанием грузоподъемности.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
73.	Строп овка	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Строповка	17	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	
74.	Управ ление спецт ехник ой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	Управление спецтехникой	20	<b>Организаци онные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	
75.	Управ ление спецт ехник ой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Управление спецтехникой	20	<b>Организаци онные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	
76.	Управ ление спецт ехник ой	Опасность воздействия локальной вибрации	Отсутствует	Управление спецтехникой	20	<b>Технически е меры:</b> Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
77.	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Отсутствует	Управление спецтехникой	20	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	
78.	Управление спецтехникой	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Отсутствует	Управление спецтехникой	20	<b>Организационные меры:</b> Работа выполняется квалифицированным персоналом.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
79.	Управление спецтехникой	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Отсутствует	Управление спецтехникой	20	<p><b>Технические меры:</b> Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b> Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
80.	Управление ТС	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Ремонт ТС	23	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
81.	Управление ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ремонт ТС	23	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	
82.	Управление ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Заправка ТС	23	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажа.	B2	T1	H2 Низкий	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
83.	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	Управление ТС	23	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
84.	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Ремонт ТС, Управление ТС	23	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
85.	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Отсутствует	Управление ТС	23	<b>Технические меры:</b> Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
86.	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Отсутствует	Управление ТС	23	<b>Технические меры:</b> Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	
87.	Управление ТС	Опасность во спламенения	Отсутствует	Заправка ТС	23	<b>Организационные меры:</b> Проведение инструктажа.	B2	T4	C8 Средний	
88.	Управление ТС	Опасность на езда на человека	Отсутствует	Ремонт ТС, Управление ТС	23	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
89.	Управление ТС	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Отсутствует	Управление ТС	23	<p><b>Технические меры:</b> Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b> Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
90.	Эксплуатация электрооборудования	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Эксплуатация электрооборудования	16	<p><b>Технические меры:</b> Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности.				
91.	Административное здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	12, 13, 19, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
92.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	12, 13, 19, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
93.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Шкаф	12, 13, 19, 22, 24	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
94.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	12, 13, 19, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
95.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Отсутствует	Дверь	12, 13, 19, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
96.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	12, 13, 19, 22, 24	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
97.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Пол	20, 23	<p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p>	B2	T2	Н4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
98.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Пол	20, 23	<b>Организационные меры:</b> Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	B2	T2	H4 Низкий	
99.	Гараж	Опасность падения в яму	Отсутствует	Смотровая яма	20, 23	<b>Технические меры:</b> Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
100.	Гараж	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемное оборудование	20, 23	<b>Технические меры:</b> Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	B2	T3	C6 Средний	
101.	Гараж	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Автомобиль	20, 23	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
102.	Гараж	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Автомобиль	20, 23	<p><b>Технические меры:</b> Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
103.	Отделное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Пол на рабочем месте	11, 16, 21	<p><b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
104.	Отдел ьное поме щение	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскользывани и, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	11, 16, 21	<b>Технически е меры:</b> Используй е противоскольз ящих материалов. <b>Организац ионные меры:</b> Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
105.	Отдел ьное поме щение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	11, 16, 21	<b>Технически е меры:</b> Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
106.	Отдел ное поме щение	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	11, 16, 21	<b>Технически е меры:</b> Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
107.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технически е меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
108.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
109.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
110.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
111.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
112.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
113.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	15, 17, 18, 22, 24	<b>Технические меры:</b> Установлены системы аварийной остановки. Используются защитные кожухи.	B2	T4	C8 Средний	
114.	Стройплощадка	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места прохода по строительной площадке	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
115.	Строй площадка	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места прохода по строительной площадке	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	
116.	Строй площадка	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Строящиеся конструкции	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	B2	T5	C10 Средний	
						<b>Технические меры:</b> В местах				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
117.	Строй площадка	Опасность падения в яму	Отсутствует	Траншеи и котлованы	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<p>перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.				
118.	Строй площадка	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемные механизмы, Строительная техника	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ головы.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
119.	Строй площадка	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Строящиеся конструкции	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	B2	T4	C8 Средний	
120.	Строй площадка	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Строительная техника	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Использование защитных ограждений. <b>Организационные меры:</b> Использование знаков безопасности. <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ головы.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
121.	Строй площадка	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Отсутствует	Траншеи и котлованы	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Использование средств крепления грунта.	B2	T5	C10 Средний	
122.	Строй площадка	Опасность заваливания частично собранными конструкциям и или сооружениям и	Отсутствует	Строящиеся конструкции	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Технические меры:</b> Опасная зона огорожена.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
123.	Строй площадка	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по стройплощадке	11, 12, 13, 14, 16, 19, 20	<b>Организационные меры:</b> Организован порядок движения транспорта. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T5	C10 Средний	
124.	Территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Открытая территория	14	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	B2	T2	H4 Низкий	



№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
125.	Территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	14	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
126.	Территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	14	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
127.	Территория	Опасность укуса животным	Отсутствует	Открытая территория	14	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	B2	T3	C6 Средний	
128.	Территория	Опасность укуса насекомого	Отсутствует	Открытая территория	14	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
129.	Территория	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Открытая территория	14	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T3	C6 Средний	
130.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
131.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	<b>Технические меры:</b> Используются реагенты, песок. <b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
132.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	<b>Организационные меры:</b> Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
133.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	<p><b>Технические меры:</b> Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
134.	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Отсутствует	Ликвидация возгорания	15	<p><b>Технические меры:</b> Наличие первичных средств пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Работа выполняется квалифицированным персоналом.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
135.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	<p><b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

ООО «Альта-Труд»  
+7 (343) 224-00-15