

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Строительство

ИНН _ адрес УрФО

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административ ный отдел 1 Директор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
11	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
13	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Административ ный отдел 1 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Административ ный отдел 1 Директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Административ ный отдел 1 Директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Административ ный отдел 1 Директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
18	Административ ный отдел 1 Директор	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Административ ный отдел 1 Директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
38	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
40	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
45	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Административ ный отдел 2 Главный инженер проекта	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Административный отдел 3 Инженер-проектировщик	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
65	Административный отдел 3 Инженер-проектировщик	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
67	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
72	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Административ ный отдел 3 Инженер- проектировщи к	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
92	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
94	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
99	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 0	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 1	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 2	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 3	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 4	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
10 5	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 6	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 7	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 8	Административ ный отдел 4 Инженер по обслуживанию ОПС	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 9	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
113	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
119	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 0	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
12 1	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 2	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 3	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 4	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 5	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
12 6	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 7	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 8	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 9	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 0	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 1	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 2	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 3	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 4	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 5	Административ ный отдел 5 Юрисконсульт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 6	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 7	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 8	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 9	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 0	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 1	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 2	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 3	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 4	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 5	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
14 6	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 7	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
14 8	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 9	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 0	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
15 2	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
15 3	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
15 4	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 5	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 6	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 7	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 8	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 9	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 0	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 1	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 2	Административ ный отдел 6 Специалист по кадрам	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 3	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 4	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 5	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 6	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 7	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 8	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 9	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 0	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 1	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 2	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
17 3	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 4	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
17 5	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 6	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 7	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 8	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 9	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
18 0	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 1	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 2	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 3	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 4	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 5	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 6	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 7	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 8	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 9	Административ ный отдел 7 Секретарь- референт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 0	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 1	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
19 2	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 3	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 4	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 5	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 6	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 7	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 8	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 9	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
20 0	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 1	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
20 2	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 3	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 4	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 5	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
20 6	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
20 7	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
20 8	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 9	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
21 0	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 2	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 3	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 4	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 5	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 6	Административ ный отдел 8 Бухгалтер- кассир	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 7	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 8	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 9	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 0	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 1	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 2	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 3	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 4	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 5	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 6	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
22 7	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 8	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
22 9	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 0	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 1	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 2	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
23 3	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
23 4	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 5	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность пореза разбившимис я стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 6	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
23 7	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипны х рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
23 8	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 9	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Электрооборудовани е (для уборки)	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 0	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 1	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 2	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 3	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 4	Административ ный отдел 9 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 5	Административ ный отдел 10 Курьер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 6	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория	Открытая территория	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 7	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория	Открытая территория	Опасность уку са животным	Соблюдение требований охраны труда.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 8	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория	Открытая территория	Опасность уку са насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
24 9	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 0	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
25 1	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 2	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 3	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 4	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 5	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 6	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 7	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 8	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 9	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
26 0	Административный отдел 10 Курьер	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
26 1	Административный отдел 10 Курьер	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 2	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
26 3	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 4	Административ ный отдел 10 Курьер	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 5	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 6	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
26 7	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
26 8	Административ ный отдел 10 Курьер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 9	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 0	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 1	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 2	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 3	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 4	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 5	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 6	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
27 7	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
27 8	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
27 9	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадка	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 0	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 1	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 2	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28 3	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
28 4	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28 5	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый
28 6	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 7	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 8	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 9	Строительный отдел 11 Производитель работ (прораб)	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 0	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
29 1	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
29 2	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 3	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 4	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 5	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 6	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 7	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 8	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 9	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 0	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 1	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
30 2	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
30 3	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 4	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
30 5	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 6	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 7	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 8	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 9	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
31 0	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
311	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
31 2	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
31 3	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 4	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
31 5	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
31 6	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
31 7	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
31 8	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 9	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 0	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 1	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
32 2	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность падения с высоты	Использование СИЗ от падения с высоты. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 3	Строительный отдел 12 Мастер строительный	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Место производства работ огораживается. Инструмент хранится в переносных сумках.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 4	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 5	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 6	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 7	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 8	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 9	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 0	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 1	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 2	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
33 3	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
33 4	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 5	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
33 6	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 7	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 8	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 9	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 0	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
34 1	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 2	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый
34 3	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадка	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 4	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 5	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 6	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 7	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
34 8	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 9	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый
35 0	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 1	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
35 2	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
35 3	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
35 4	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность падения с высоты	Использование СИЗ от падения с высоты. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 5	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Место производства работ огораживается. Инструмент хранится в переносных сумках.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 6	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
35 7	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 8	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 9	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность во здействия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 0	Строительный отдел 13 Штукатурщик	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 1	Строительный отдел 14 Маляр	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 2	Строительный отдел 14 Маляр	Территория	Открытая территория	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 3	Строительный отдел 14 Маляр	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 4	Строительный отдел 14 Маляр	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 5	Строительный отдел 14 Маляр	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 6	Строительный отдел 14 Маляр	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 7	Строительный отдел 14 Маляр	Территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 8	Строительный отдел 14 Маляр	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянков. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
36 9	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 0	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 1	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 2	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
37 3	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
37 4	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
37 5	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
37 6	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 7	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 8	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 9	Строительный отдел 14 Маляр	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 0	Строительный отдел 14 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 1	Строительный отдел 14 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 2	Строительный отдел 14 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 3	Строительный отдел 14 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность во здействия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 4	Строительный отдел 14 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 5	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 6	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
38 7	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 8	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 9	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 0	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 1	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 2	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 3	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 4	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 5	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 6	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 7	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 8	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 9	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
40 0	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 1	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
40 2	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 3	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 4	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 5	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 6	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 7	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 8	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 9	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 0	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность, св язанная с воздействием ультрафиоле тового излучения	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами. Использование специальной одежды.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
411	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Ликвидация возгорания	Ликвидация возгорания	Опасность во здействия открытого пламени	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Наличие первичных средств пожаротушения.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 2	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 3	Строительный отдел 15 Электрогазосв арщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность пореza частей тела острыми кромками металлическ ой стружки (при механическо й обработке металлическ их заготовок и деталей)	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 4	Строительный отдел 16 Бетонщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 5	Строительный отдел 16 Бетонщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 6	Строительный отдел 16 Бетонщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
41 7	Строительный отдел 16 Бетонщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
41 8	Строительный отдел 16 Бетонщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 9	Строительный отдел 16 Бетонщик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 0	Строительный отдел 16 Бетонщик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 1	Строительный отдел 16 Бетонщик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 2	Строительный отдел 16 Бетонщик	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
42 3	Строительный отдел 16 Бетонщик	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 4	Строительный отдел 16 Бетонщик	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
42 5	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 6	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 7	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 8	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
42 9	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
43 0	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 1	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
43 2	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 3	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 4	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
43 5	Строительный отдел 16 Бетонщик	Стройплощадка	Места прохода по строительной площадке	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
43 6	Строительный отдел 16 Бетонщик	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность падения с высоты	Использование СИЗ от падения с высоты. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 7	Строительный отдел 16 Бетонщик	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Место производства работ огораживается. Инструмент хранится в переносных сумках.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 8	Строительный отдел 16 Бетонщик	Эксплуатация электрооборуд ования	Эксплуатация электрооборудования	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Присвоение группы по электробезопасности. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 9	Строительный отдел 17 Стропальщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 0	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 1	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 2	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 3	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 4	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 5	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 6	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 7	Строительный отдел 17 Стропальщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 8	Строительный отдел 17 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 9	Строительный отдел 17 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45 0	Строительный отдел 17 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
45 1	Строительный отдел 17 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 2	Строительный отдел 17 Стропальщик	Строповка	Строповка	Опасность пореза в результате воздействия острых кромки и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 3	Строительный отдел 17 Стропальщик	Строповка	Строповка	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Неисправные приспособления и стропы выводятся из эксплуатации. Работа выполняется квалифицированным персоналом. В местах производства работ установлены плакаты со схемами строповки. Подъемные средства и грузозахватные приспособления снабжены табличками с указанием грузоподъемности.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 4	Строительный отдел 18 Плотник	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 6	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 7	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 8	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 9	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
46 0	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 1	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
46 2	Строительный отдел 18 Плотник	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 3	Строительный отдел 18 Плотник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 4	Строительный отдел 18 Плотник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
46 5	Строительный отдел 18 Плотник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
46 6	Строительный отдел 18 Плотник	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 7	Строительный отдел 18 Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Своевременная отбраковка и/ или ремонт неисправного инструмента. Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 8	Строительный отдел 18 Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 9	Строительный отдел 18 Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 0	Строительный отдел 18 Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность во действия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 1	Строительный отдел 18 Плотник	Обработка деревянной заготовки	Деревянная заготовка	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 2	Строительный отдел 18 Плотник	Обработка деревянной заготовки	Деревянная заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 3	Строительный отдел 19 Каменщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
47 4	Строительный отдел 19 Каменщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
47 5	Строительный отдел 19 Каменщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 6	Строительный отдел 19 Каменщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 7	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 8	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 9	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 0	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 1	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 2	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 3	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 4	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 5	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
48 6	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 7	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
48 8	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 9	Строительный отдел 19 Каменщик	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 0	Строительный отдел 19 Каменщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 1	Строительный отдел 19 Каменщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 2	Строительный отдел 19 Каменщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
49 3	Строительный отдел 19 Каменщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 4	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
49 5	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 6	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 7	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 8	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
49 9	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
50 0	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
50 1	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 2	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 3	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
50 4	Строительный отдел 19 Каменщик	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
50 5	Строительный отдел 19 Каменщик	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность падения с высоты	Использование СИЗ от падения с высоты. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 6	Строительный отдел 19 Каменщик	Работа на высоте	Работы на высоте без применения средств подмащивания	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Место производства работ огораживается. Инструмент хранится в переносных сумках.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 7	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
50 8	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 9	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 0	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
511	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
51 2	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
51 3	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 4	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 5	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
51 6	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
51 7	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 8	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 9	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 0	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 1	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52 2	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность оп рокидывания транспортног о средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
52 3	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность тр авмирования в результате дорожно- транспортног о происшествви я	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52 4	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
52 5	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 6	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 7	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающими ся или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52 8	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
52 9	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 0	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
53 1	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 2	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 3	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 4	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 5	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Перемещение грузов автомобильны м краном	Кран автомобильный	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Использование СИЗ головы. Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных приспособлений.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53 6	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Перемещение грузов автомобильны м краном	Кран автомобильный	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Работы вблизи линий электропередач проводятся по наряду-допуску.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53 7	Строительный отдел 20 Крановщик (кран автомобильны й)	Перемещение грузов автомобильны м краном	Кран автомобильный	Опасность оп рокидывания транспортног о средства при проведении работ	Перед началом работы транспортное средство фиксируется с помощью аутригеров. Оформление плана производства работ (ППР).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
53 8	Строительный отдел 21 Кровельщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 9	Строительный отдел 21 Кровельщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 0	Строительный отдел 21 Кровельщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 1	Строительный отдел 21 Кровельщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54 2	Строительный отдел 21 Кровельщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 3	Строительный отдел 21 Кровельщик	Кровельные работы	Кровельные работы	Опасность падения с высоты	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Использование СИЗ от падения с высоты. Оформление плана производства работ (ППР).	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
54 4	Строительный отдел 21 Кровельщик	Кровельные работы	Кровельные работы	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Место производства работ огораживается.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 5	Строительный отдел 21 Кровельщик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 6	Строительный отдел 21 Кровельщик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 7	Строительный отдел 21 Кровельщик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 8	Строительный отдел 21 Кровельщик	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54 9	Строительный отдел 21 Кровельщик	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 0	Строительный отдел 21 Кровельщик	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
55 1	Строительный отдел 21 Кровельщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 2	Строительный отдел 21 Кровельщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых краёв и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 3	Строительный отдел 21 Кровельщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 4	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 5	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 6	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 7	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 8	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 9	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 0	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 1	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 2	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
56 3	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
56 4	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 5	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
56 6	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 7	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 8	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 9	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 0	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 1	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 2	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
57 3	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 4	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 5	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 6	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 7	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
57 8	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
57 9	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 0	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Монтаж электрических сетей	Монтаж электрических сетей	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Запрещено выполнять работу неисправным инструментом.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 1	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Монтаж электрических сетей	Монтаж электрических сетей	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Использование устройств защитного отключения. Присвоение группы по электробезопасности. Наличие защитного заземления.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 2	Строительный отдел 22 Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
58 3	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 4	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Гараж	Пол	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти до 15 дней)	Приемлемый
58 5	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Гараж	Пол	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 6	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 7	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
58 8	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
58 9	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 0	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 1	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
59 2	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
59 3	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 4	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромки и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 5	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 6	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
59 7	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 8	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Проведение инструктажа.	2 Низкий (событие маловероятно; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 9	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность во спламенения	Проведение инструктажа.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 0	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 1	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 2	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
60 3	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
60 4	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Управление ТС	Опасность на езда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 5	Строительный отдел 23 Водитель - экспедитор	Управление ТС	Управление ТС	Опасность тр авмирования в результате дорожно- транспортног о происшестви я	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
60 6	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 7	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 8	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 9	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 0	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
611	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 2	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 3	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
61 4	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 5	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 6	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 7	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
61 8	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
61 9	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 0	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
62 1	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 2	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 3	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 4	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 5	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 6	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
62 7	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 8	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 9	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 0	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 1	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 2	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
63 3	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
63 4	Строительный отдел 24 Техник по обслуживанию охранно- пожарной сигнализации	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

Дата составления: 10.08.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Эксперт ООО ""Альта-Труд"		Иванов Иван Иванович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ООО «Альта-Труд»
+7 (343) 224-00-15